



15230061000203611159 от 23.09.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел./факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: und@15.mchs.gov.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО -Алаания, г.Моздок, ул.Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 10/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Моздокский центр детского творчества

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль(надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алаания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 10 от 08.02.2023года, в период с 14 час. 00 мин. "20" февраля 2023г. по 11 час. 00 мин. "03" марта 2023г. старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России РСО-Алаания майором внутренней службы Шконда Натальей Юрьевной (должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) проведено выездная плановая проверка Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования - Моздокский центр детского творчества, расположенного по адресу: РСО-Алаания, г.Моздок, ул.Кирова, 33

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: ВрИО директора Джахаев Мурад Сулейманович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	09.10.2023	
2.	Организовать работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств	ч.4, ч.5 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	09.10.2023	
3.	На объекте защиты хранить техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	ч.1 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	09.10.2023	
4.	Разработать декларацию пожарной безопасности.	ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.10.2023	
5.	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных	п.17 п/п «б» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.	09.10.2023	

испытаний пожарных лестниц и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	№ 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"		
---	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
майор внутренней службы Шконда Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«03» марта 2023 г.

Предписание для исполнения получил(а):

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587416
Владелец Алавердова Лариса Анатольевна
Действителен с 30.09.2022 по 30.09.2023

ВрИО директора МБУ ДО ЦДТ
Джахаев Мурад Сулейманович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«03» марта 2023 г.