



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району(РФ,
363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 07 » марта 2023 г.

город Моздок

(место рассмотрения: город, село, район)

Мной, главным государственным инспектором Моздокского района по
пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО –
Алания подполковником внутренней службы Панасенко Виталием
Владимировичем рассмотрено административное дело в отношении
юридического лица – Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования - Моздокский центр детского творчества, индивидуальный номер
налогоплательщика 1510006869, привлеченного к административной
ответственности на основании постановления № 6 от 07 марта 2023 года о
назначении административного наказания по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за
нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты,
осуществляющего свою деятельность по адресам: Республика Северная Осетия –
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д.33; РСО-Алания, г. Моздок, ул.
Коммунистическая, 30.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество
должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и
иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер
по устранению причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений, а именно следующих нарушений
требований пожарной безопасности:

**По результатам проверки Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования -Моздокский центр детского творчества,
расположенного по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, г. Моздок, ул.
Кирова, д.33, а именно:**

1. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных
факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.30
Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

2. Не организованы работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, что подтверждается актом № 7-ПС о проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей от 21.02.2023г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РСО-Алания» (ч.4, ч.5 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

3. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (на момент проверки документация не представлена) (ч.1 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

4. Не разработана декларация пожарной безопасности. (ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

5. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (на момент проверки протоколы испытаний не представлены) (п.17 п/п «б» Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ")

По результатам проверки Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования – Моздокский центр детского творчества, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Коммунистическая, 30. а именно:

1. Для покрытий пола на путях эвакуации не допускать применение материалов класса пожарной опасности более, чем КМ2 (ст. 134 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

2. Запоры на дверях эвакуационных выходов не выполнены обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479).

3. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. (ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

4. Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479).

5. Декларация пожарной безопасности отсутствует (ч.4, ст.4, ч.2 ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Информацию о принятых мерах представить: главному государственному инспектору Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО – Алания подполковнику внутренней службы Панасенко Виталию Владимировичу по адресу: РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 8, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник ОНД и ПР по Моздокскому району

УНД и ПР Главного управления
внутренней службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587416
Владелец Алавердова Лариса Анатольевна
Действителен с 30.09.2022 по 30.09.2023



В.В. Панасенко
(подпись лица, вынесшего постановление) (расшифровка подписи)

07.03 2023 Алавердова Л.А. Алавердова Л.А.
(дата, должность, подпись) (ФИО)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)